


Wichtige Information

Die fischer Deutschland Vertriebs GmbH informiert, dass folgende Anker bei Verwendung der entsprechenden Zulassung den

**VdS CES-Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau
 (VdS CEA 4001:2008-11(03))**

entsprechen:



Einzelbefestigung im gerissenen Beton (europäisch technische Zulassung nach ETA 001/Teil1-4, Option 1-6)

fischer Bolzenanker FAZ II	M6-M20 (gvz., A4, C)	ETA-05/0069	(ETAG 001-Option 1)
fischer Bolzenanker FAZ II GS	M8-M16 (gvz., A4)	ETA-05/0069	(ETAG 001-Option 1)
fischer Bolzenanker FAZ II HBS	M8-M20 (gvz.)	ETA-05/0069	(ETAG 001-Option 1)
fischer Bolzenanker FAZ II K	M10-M12 (gvz., A4)	ETA-05/0069	(ETAG 001-Option 1)
fischer Bolzenanker FAZ II K GS	M10-M12 (gvz.)	ETA-05/0069	(ETAG 001-Option 1)
fischer Bolzenanker FAZ II H	M10-M16 (gvz., A4)	ETA-05/0069	(ETAG 001-Option 1)
fischer Hochleistungsanker FH II - S	M8-M20 (gvz., A4)	ETA-07/0025	(ETAG 001-Option 1)
fischer Hochleistungsanker FH II - SK	M8-M12 (gvz., A4)	ETA-07/0025	(ETAG 001-Option 1)
fischer Hochleistungsanker FH II - H	M8-M12 (gvz.)	ETA-07/0025	(ETAG 001-Option 1)
fischer Hochleistungsanker FH II - B	M8-M20 (gvz., A4)	ETA-07/0025	(ETAG 001-Option 1)
fischer Hochleistungsanker FH II - I	M8-M12 (gvz., A4)	ETA-07/0025	(ETAG 001-Option 1)

fischer Zykon-Hinterschnittanker FZA	M8-M16 (gvz., A4, C)	ETA-98/0004	(ETAG 001-Option 1)
fischer Zykon-Hinterschnittanker FZA-D	M8-M16 (gvz., A4, C)	ETA-98/0004	(ETAG 001-Option 1)
fischer Zykon-Hinterschnittanker FZA-I	M8-M12 (gvz., A4)	ETA-98/0004	(ETAG 001-Option 1)
fischer Zykon-Einschlaganker FZEA II	M8-M12 (gvz., A4, C)	ETA-06/0271	(ETAG 001-Option 1)
fischer Betonschraube FBS	FBS 8 – FBS 12 (A4)	ETA-11/0095	(ETAG 001-Option 1)
fischer Betonschraube ULTRACUT FBS II	FBS 8 – FBS 14 (gvz.)	ETA-15/0352	(ETAG 001-Option 1)
fischer Betonschraube ULTRACUT FBS II	FBS 8 – FBS 12 (A4)	ETA-17/0740	(ETAG 001-Option 1)

Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen (europäisch technische Zulassung nach ETA 001/Teil 6)

fischer Einschlaganker EA II	M8 – M20 (gvz, A4)	ETA-07/0142	(ETAG 001-T6)
fischer Nagelanker FNA II	M8 (gvz, A4)	ETA-06/0175	(ETAG 001-T6)
fischer Betonschraube FBS	FBS 6 (gvz, A4)	ETA-11/0093	(ETAG 001-T6)

Allgemeines

Verbundanker sind nicht Teil der VDS-Richtlinie

Firmendaten
 Telefon +49 7443 12-6000
 Fax +49 7443 12-4500
 Internet www.fischer.de
 GLN 40 06209 00000 7
 USt-IDNr. DE 813703629
 DSD-Kdn-Nr. 15 154 04

Sitz
 Klaus-Fischer-Straße 1, 72178 Waldachtal,
 Deutschland
 Registergericht Stuttgart HRB 440715

Geschäftsführer
 Professor E. h. Senator E. h. E. h.
 Dipl.-Ing. (FH) Klaus Fischer
 Michael Geiszbühl
 Marc-Sven Mengis

Bankverbindung
 Baden-Württembergische Bank
 BLZ 600 501 01, Kto. 2 512 840
 IBAN
 DE27 6005 0101 0002 5128 40
 SWIFT SOLAEST600



GERMAN
 DESIGN
 AWARD
 GOLD
 2018



TELEFAX

fischer 

innovative solutions

fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Weinhalde 14 - 18
72178 Waldachtal
www.fischer.de

Die fischer Deutschland Vertriebs GmbH informiert, dass folgende Anker bei Verwendung der entsprechenden Zulassung der

VdS Anerkennung von Bauteilen und Systemen (G413005)

entsprechen.



Einzelbefestigung in Porenbeton
(europäisch technische Zulassung nach ETAG 029)

fischer Porenbetonanker FPX-I

M8-M12 (gvz.)

ETA-12/0456

(ETAG 029)

Waldachtal den 11.06.2018

fischer Deutschland Vertriebs GmbH
EIN UNTERNEHMEN DER UNTERNEHMENSGRUPPE FISCHER
KLAUS-FISCHER-STRASSE 1
Anwendungstechnik VD-ATI


.....
Andreas Cardinal


.....
Uwe Johnen

Firmendaten
Telefon +49 7443 12-6000
Fax +49 7443 12-4500
Internet www.fischer.de
GLN 40 06209 00000 7
USt-IDNr. DE 813703629
DSD-Kdn-Nr. 15 154 04

Sitz
Klaus-Fischer-Straße 1, 72178 Waldachtal,
Deutschland
Registergericht Stuttgart HRB 440715

Geschäftsführer
Professor E. h. Senator E. h. E. h.
Dipl.-Ing. (FH) Klaus Fischer
Michael Geiszbühl
Marc-Sven Mengis

Bankverbindung
Baden-Württembergische Bank
BLZ 600 501 01, Kto. 2 512 840
IBAN
DE27 6005 0101 0002 5128 40
SWIFT SOLADEST600



GERMAN
DESIGN
AWARD
GOLD
2018

